

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Северная Осетия-Алания»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Северная Осетия-Алания
в Моздокском районе»

363758, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова 126

Телефон/факс: 8(867-36)3-28-13/ 3-42-66

ses_Mozdok@mail.ru

ОКПО 75942569, ОГРН 1051500501854

ИНН/КПП-1516608203/151002001

Директору
МУП «Терское УКХ»
В.И. Мачульному

от 19.07.23 № 25-20-18/36-366-2023

На № _____ от _____

Согласно договору № 14 от 09.01.2023г., филиалом проведены лабораторные испытания проб воды централизованного водоснабжения, отобранных в ст. Терской, с. Октябрьском Моздокского района, РСО-Алании.

Протоколы лабораторных испытаний №М/3598-3602 от 19.07.2023 г., и экспертные заключения № 988-992 ОГ от 19.07.2023г., в одном экземпляре прилагаются.

Главный врач



А.М. Хачатрян

Исп. Кесаев Марат Муратович
8(86736)33831

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672)76
68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности

№ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.

выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.

Бессрочно.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в РСО-Алания в Моздокском районе»

Хачатрян А.М.

от «19» июля 2023г.

Протокол испытаний № М3598

от «19» июля 2023г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Заказчик: МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания
в Моздокском районе» Кесаевым М.М.

Дата и время отбора пробы (образца): 18.07.2023г. 09³⁰

Дата и время доставки пробы (образца): 18.07.2023г. 10⁴⁰

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,

(наименование и юридический адрес)

ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): жилой дом, РСО-Алания, Моздокский район,

(наименование, фактический адрес)

п. Октябрьский, ул. Молодежная, 2/1.

Код пробы (образца):

14.23.3598.01.01

Изготовитель: _____

(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: 1 проба - 0,5л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: в термосумке с хладоэлементами.

Условия хранения _____

Дополнительные сведения: производственный контроль договор №14 от 09.01.2023г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____

(подпись)

Черкасова Г.Г.

(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без
разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола)

Код пробы (образца): 14.23.3598.01.01

**Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения**

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания «18» июля 2023г					
Дата окончания испытания «19» июля 2023г					
Испытания проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант-бактериолог		И.А. Федина			

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
(ФИО)

**Экспертное заключение №988 ОГ от «19» июля 2023г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №3598 от 19.07.2023г.**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №14 от 09.01.2023г.

Дата проведения экспертизы: 19.07.2023г.

Заказчик: МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «18» июля 2023г. 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): «18» июля 2023г. 10:40

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Жилой дом, РСО-Алания, Моздокский район,
п. Октябрьский, ул. Молодежная, 2/1.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/ 3598 от 19.07.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Главный врач

А.М. Хачатрян

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672)76
68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-001110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.
Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
от «19» июля 2023г.

Протокол испытаний № М3599
от «19» июля 2023г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
Заказчик: МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380. ОГРН 1091510000042. тел. 8(86736)50-1-74.
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания
в Моздокском районе» Кесаевым М.М.
Дата и время отбора пробы (образца): 18.07.2023г. 09³⁰
Дата и время доставки пробы (образца): 18.07.2023г. 10⁴⁰
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная .56,
(наименование и юридический адрес)
ИНН1510015380. ОГРН 1091510000042. тел. 8(86736)50-1-74.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): жилой дом, РСО-Алания, Моздокский район,
(наименование, фактический адрес)
ст. Терская, ул. Партизанская, 23.
Код пробы (образца): 14.23.3599.01.01

Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____

Объем партии: 1 проба - 0,5л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: в термосумке с хладоэлементами.

Условия хранения _____


Дополнительные сведения: производственный контроль договор №14 от 09.01.2023г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: *Гурал* Черкасова Г.Г.
(подпись) (ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без
разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола)

Код пробы (образца): 14.23.3599.01.01

**Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения**

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания «18» июля 2023г					
Дата окончания испытания «19» июля 2023г					
Испытания проводили:					
Должность	ФИО				Подпись
Лаборант-бактериолог	И.А. Федина				



Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
(ФИО)

**Экспертное заключение №989 ОГ от «19» июля 2023г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №3599 от 19.07.2023г.**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №14 от 09.01.2023г.
Дата проведения экспертизы: 19.07.2023г.
Заказчик: МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.
Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.
Дата и время отбора пробы (образца): «18» июля 2023г. 09:30
Дата и время доставки пробы (образца): «18» июля 2023г. 10:40
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Жилой дом, РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Терская, ул. Партизанская, 23.
Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/ 3599 от 19.07.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения. Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Главный врач *Хачатрян*

А.М. Хачатрян

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.
Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
от «19» июля 2023г.

Протокол испытаний № МЗ600
от «19» июля 2023г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Заказчик: МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания
в Моздокском районе» Кесаевым М.М.

Дата и время отбора пробы (образца): 18.07.2023г. 09³⁰

Дата и время доставки пробы (образца): 18.07.2023г. 10⁴⁰

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,

(наименование и юридический адрес)

ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): жилой дом, РСО-Алания, Моздокский район,

(наименование, фактический адрес)

ст. Терская, ул. Грозненская, 18.

Код пробы (образца):

14.23.3600.01.01

Изготовитель: _____

(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

Объем партии: 1 проба - 0,5л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: в термосумке с хладоэлементами.

Условия хранения _____

Дополнительные сведения: производственный контроль договор №14 от 09.01.2023г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____


Черкасова Г.Г.
(подпись)

Черкасова Г.Г.
(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола)

Код пробы (образца): 14.23.3600.01.01

**Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения**

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания «18» июля 2023г					
Дата окончания испытания «19» июля 2023г					
Испытания проводили:					
Должность	ФИО				Подпись
Лаборант-бактериолог	И.А. Федина				

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в РСО-Алания в Моздокском районе»

Хачатрян А.М.

(ФИО)

Экспертное заключение №990 ОГ от «19» июля 2023г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №3600 от 19.07.2023г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №14 от 09.01.2023г.

Дата проведения экспертизы: 19.07.2023г.

**Заказчик: МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «18» июля 2023г. 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): «18» июля 2023г. 10:40

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.**

**Объект, где проводился отбор пробы (образца): Жилой дом, РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Терская, ул. Грозненская, 18.**

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/ 3600 от 19.07.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛЮ41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения. Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Главный врач

А.М. Хачатрян

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672)76
68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.
Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
от «19» июля 2023г.

Протокол испытаний № М/3601
от «19» июля 2023г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
Заказчик: МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания
в Моздокском районе» Кесаевым М.М.
Дата и время отбора пробы (образца): 18.07.2023г. 09³⁰
Дата и время доставки пробы (образца): 18.07.2023г. 10⁴⁰
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
(наименование и юридический адрес)
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): жилой дом, РСО-Алания, Моздокский район,
(наименование, фактический адрес)
ст. Терская, ул. Красная, 2а.
Код пробы (образца): 14.23.3601.01.01


Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: в термосумке с хладоэлементами.
Условия хранения _____ - _____
Дополнительные сведения: производственный контроль договор №14 от 09.01.2023г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____
(подпись) Черкасова Г.Г.
(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без
разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола)

Код пробы (образца): 14.23.3601.01.01

**Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения**

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания «18» июля 2023г					
Дата окончания испытания «19» июля 2023г					
Испытания проводили:					
Должность	ФИО		Подпись		
Лаборант-бактериолог	И.А. Федина				



Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
(ФИО)

**Экспертное заключение №991 ОГ от «19» июля 2023г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №М/3601 от 19.07.2023г.**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №14 от 09.01.2023г.

Дата проведения экспертизы: 19.07.2023г.

Заказчик: МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «18» июля 2023г. 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): «18» июля 2023г. 10:40

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Жилой дом, РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Терская, ул. Красная, 2а.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/ 3601 от 19.07.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения. Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Главный врач

А.М. Хачатрян

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.
Бессрочно.




УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
от «19» июля 2023г.

Протокол испытаний № М/3602
от «19» июля 2023г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
Заказчик: МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания
в Моздокском районе» Кесаевым М.М.
Дата и время отбора пробы (образца): 18.07.2023г. 09³⁰
Дата и время доставки пробы (образца): 18.07.2023г. 10⁴⁰
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
(наименование и юридический адрес)
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): жилой дом, РСО-Алания, Моздокский район,
(наименование, фактический адрес)
ст. Терская, ул. Мира, 10/2.
Код пробы (образца):

14.23.3602.01.01


Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления: _____ Номер партии: _____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: в термосумке с хладоэлементами.
Условия хранения _____
Дополнительные сведения: производственный контроль договор №14 от 09.01.2023г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:  Черкасова Г.Г.
(подпись) (ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без
разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола)

Код пробы (образца): 14.23.3602.01.01

**Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения**

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания «18» июля 2023г					
Дата окончания испытания «19» июля 2023г					
Испытания проводили:					
Должность	ФИО		Подпись		
Лаборант-бактериолог	И.А. Федина				



Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, <http://www.feuz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
(ФИО)

**Экспертное заключение №992 ОГ от «19» июля 2023г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №М/3602 от 19.07.2023г.**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №14 от 09.01.2023г.

Дата проведения экспертизы: 19.07.2023г.

Заказчик: МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «18» июля 2023г. 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): «18» июля 2023г. 10:40

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56,
ИНН1510015380, ОГРН 1091510000042, тел. 8(86736)50-1-74.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Жилой дом, РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Терская, ул. Мира, 10/2.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/ 3602 от 19.07.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения. Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Главный врач

А.М. Хачатрян

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)