

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная  
Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»  
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00  
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854  
ИНН 1516608203/КПП 151301001  
Место осуществления деятельности: РСО-Алания,  
г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации  
№ РОСС. RU. 0001.510841 от 14.09.2017г.  
Зарегистрирован в Единой национальной  
системе аккредитации 05.10.2015г.  
Действителен: бессрочно

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2286**  
от «13» октября 2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Пробы (образцы) направлены: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаевым М.М.

Дата и время отбора пробы (образца): 12.10.2020г. 09<sup>40</sup>

Дата и время доставки пробы (образца): 12.10.2020г. 11<sup>00</sup>

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изм. от 02.04. 2018г.) по микробиологическим показателям.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56.  
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Комсомольская, 84.

Код пробы (образца): 14.20.2286.01.01

Изготовитель: \_\_\_\_\_  
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Объем партии: 1 проба - 0,5л.

Тара, упаковка: стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке.

Условия хранения \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения: в соответствии с контрактом №47 от 14.01.2020г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: \_\_\_\_\_

А.С. Федорова  
(ФИО)

И.О. главного врача филиала,  
Зам. руководителя ИЛЦ, \_\_\_\_\_

А.С. Федорова  
(ФИО)



**Микробиологические исследования питьевой воды**  
**№547 от 13.10.2020г**

1	2	3	4	5	6	7
Место отбора проб	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на метод исследования	
547	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Комсомольская.84	ОМЧ в 1,0 мл	0	не более 50	мл	МУК 4.2.1018-01
		ОКБ КОЕ в 100 мл	не обн.	отсутствие	мл	МУК 4.2.1018-01
		ТКБ КОЕ в 100 мл	не обн.	отсутствие	мл	МУК 4.2.1018-01
		Колифаги в 100 мл	---	---	мл	МУК 4.2.1018-01
		Патогенная микрофлора	---	---	мл	МУК 4.2.1018-01



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 362021, Республика Северная  
Осетия – Алания, г. Владикавказ,  
ул. Николаева, 26 «а»  
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00  
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854  
ИНН 1516608203/КПП 151301001  
Адрес места осуществления деятельности:  
363750, Республика Северная Осетия – Алания,  
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 24.04.2015г.  
Действителен: бессрочно

Утверждаю:  
Зам. руководителя органа инспекции,  
И.О.главного врача филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
РСО-Алания в Моздокском районе»

  
(подпись) Федорова А.С.  
(ФИО)  


**Экспертное заключение №1429 ОГ от «13» октября 2020г.  
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на  
протокол лабораторных исследований № 2286 от 13.10.2020г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** контракт №47 от 14.01.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения.

**Дата и время отбора пробы (образца):** «12» октября 2020г. 09:40

**Дата и время доставки пробы (образца):** «12» октября 2020г. 11:00

**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изм. от 02.04. 2018г.) по микробиологическим показателям.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная, 56.

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Комсомольская, 84.

**Материалы экспертизы:** протокол лабораторных исследований № 2286 от 13.10.2020г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841 от 14.09.2017г.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Заключение:** образец питьевой воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изм. от 02.04. 2018г.)

Врач ОГ



Федорова А.С.

Общее количество страниц 1; страница 1

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

